



Data: 31 MAG 2022

Protocollo N° 247865

Allegati N°:1

Oggetto: Comune di Belluno – “Piano urbanistico Attuativo in Via Vittorio Veneto su area censita al Fg. 59 mapp. 1310, 519, 163, 1427, 1705 e viabilità”.

Ditta ACIL S.r.l. – Cav Giuseppe Buzzatti di G. Buzzatti e C. S.a.s.

Pareri di competenza

Comune di Belluno –

Ambito Tecnico e Governo Del Territorio
Area Urbanistica

Piazza Castello, 14 – 32100 Belluno (BL)
belluno.bl@cert.ip-veneto.net

e, p.c.

15 Arch – Studio Associato di Architettura

Largo Panfilo Castaldi, 7

32032 – Feltre - BL

15arch@pec.it

Direzione difesa del suolo e della costa

U.O. Geologia

Con riferimento alla richiesta in oggetto, ns. prot. n. 6158 del 10.01.2022, per quanto riguarda il parere di compatibilità geomorfologia ai sensi dell'art. 89 del DPR 380/2001 e sismica ai sensi della DGR 1572/2013, si trasmette in allegato la nota pervenuta dalla U.O. Servizio geologico ed attività estrattive della Regione del Veneto.

In base alla nota di cui sopra, poiché il Comune di Belluno non è dotato dello studio di microzonazione conforme alle disposizioni della DGR 1572/2013 e DGR 899/2019 esteso a tutto il territorio comunale, non è possibile, al momento, esprimere il parere in merito alla variante in oggetto.

Per quanto la compatibilità idraulica dell'intervento, con la presente si esprime parere favorevole di compatibilità idraulica ai sensi della DGR 2948/09, con le seguenti prescrizioni:

- In fase esecutiva dovranno essere realizzate le opere idrauliche compensative indicate nella valutazione di compatibilità idraulica redatta dall'ing. Eugenio De Demo.

Rimanendo a disposizione si porgono cordiali saluti.

IL DIRETTORE
ing. Sandro De Menech



Allegata nota prot. 174954 del 15/04/2022

Ufficio Sismica, Sicurezza dei luoghi di lavoro, Edilizia, Opere di interesse regionale

Per informazioni:

ing. Rizieri. Mezzomo tel. 0437 946110

Ufficio Coordinamento Opere Idrauliche

Per informazioni:

ing. Nicola Gaspardo tel. 0437 946135

Area Tutela e Sicurezza del Territorio
Direzione Uffici Territoriali per il Dissesto Idrogeologico
Unità Organizzativa Genio Civile Belluno
Via I. Caffi n. 61- 32100 Belluno Tel. 0437 946101 Fax 0437 946141
pec: geniocivilebl@pec.regione.veneto.it



Data 15/6/2022

Protocollo N°

Class:

Fasc.

Allegati N°

174954/88.00.10

Oggetto: Comune di Belluno (BL) – PUA Ditta ACIL S.r.l
Comune di Limana (BL) – Variante 3 PI
Parere di competenza ai sensi della D.G.R. 1572/2013 e dell'art. 89 del D.P.R. n. 380/01.

U.O. Genio Civile Belluno
SEDE

Con nota n. 20411 del 18/01/2022 e nota n. 559644 del 30/11/2021 il Genio Civile di Belluno ha chiesto il parere di competenza ai sensi delle D.G.R. 1572/2013 e DGR 1381/2021 e dell'art. 89 del D.P.R. 380/2001 sulla documentazione presentata dal comune di Belluno per il PUA ditta ACIL e dal comune di Limana per la Variante 3 al PI.

Il Comune di Belluno ricade in zona sismica 1 in base alla DGR 244/2021. Il suo territorio è inserito nella mappa di pericolosità sismica di cui all'OPCM 3519/20016 con accelerazioni di picco comprese tra 0,175 e 0,275 g.

Il Comune di Limana è classificato in zona sismica 1 in base alla D.G.R. 244/2021 e rientra, nella Mappa di pericolosità sismica di cui all'OPCM 3519/2006, con valori di accelerazione massima attesa al suolo compresi tra 0.225 e 0.275 g.

Entrambi i comuni rientrano nell'elenco di cui all'Allegato B della DGR 1572/2013 e all'Allegato B della DGR 1381/2021 in base alle quali ogni strumento urbanistico deve essere dotato di uno studio di microzonazione sismica (1°, 2° ed eventuale 3° livello di approfondimento) redatto secondo specifiche linee guida regionali ed esteso a tutte le parti di interesse urbanistico del territorio comunale (come definito dalla D.G.R. 899/2019). Gli studi di MS devono essere realizzati nella fase di predisposizione dei primi strumenti urbanistici generali (PAT e PI) o prime loro varianti e devono essere approvati in fase di adozione degli stessi.

Le richieste di parere per la variante e il PUA in oggetto sono state inviate dopo la pubblicazione della DGR 1381/2021, pertanto le pratiche urbanistiche devono adeguarsi alle disposizioni della citato provvedimento.

I Comuni di Belluno e Limana sono dotati di uno studio di microzonazione sismica di 1° livello, realizzato nell'ambito dei cofinanziamenti disposti dal Dipartimento di Protezione Civile con l'OPCM 4007/2012 per l'annualità 2011. Dei due studi solo quello di Belluno è stato valutato dalla scrivente, in occasione di adozione del PAT comunale, con parere n. 557296 del 29/11/2021. Lo studio di MS di 1° livello del comune di Limana non è completo in quanto è stato realizzato solo per parte delle aree urbanizzate.

Area Tutela e Sicurezza del Territorio
Direzione Difesa del Suolo e della Costa
Calle Priuli – Cannaregio, 99 – 30121 Venezia Tel. 0412792130/2357 - Fax 0412792234
PEC: difesasuolo@pec.regione.veneto.it - e-mail: difesa.suolo@regione.veneto.it



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Relativamente agli approfondimenti di 2° e 3° livello si fa presente che i comuni in oggetto ne sono sprovvisti, fatta eccezione per il comune di Limana che, in occasione di adozione della variante 1 al Piano degli Interventi, ha predisposto uno studio di MS di 2° livello esteso solo a 5 siti proposti dalla variante stessa. Lo studio in questione è stato valutato dalla scrivente con parere n..327891 del 6/08/2018.

Sulla base delle considerazioni sopra riportate i comuni di Belluno e Limana non sono dotati degli studi sismici conformi alle disposizioni delle DGR 1572/2013 e DGR 899/2019, pertanto non è possibile esprimere parere relativamente alla variante e al PUA in oggetto. L'adeguamento alle citate deliberazioni dovrà essere realizzato per entrambe le amministrazioni, come richiesto dalla DGR 1381/2021, in fase di presentazione della prossima variante del PI.

Si ricorda infine che, in base alla DGR 1381/2021, gli studi di microzonazione sismica puntuali potranno essere predisposti ad integrazione di studi di Microzonazione Sismica (1°, 2° ed eventuale 3° livello di approfondimento) già esistenti ed estesi a tutte le parti di interesse urbanistico del territorio comunale (come definito dalla D.G.R. 899/2019), solo nel caso di redazione di varianti al PAT e PI che prevedano inserimento di nuove aree all'origine non programmate

Distinti saluti.

IL DIRETTORE
dott. ing. Alessandro De Sabbata



Responsabile del Procedimento: dott. ing. Alessandro De Sabbata
U.O. Servizio geologico e attività estrattive: Direttore dott. geol. Giulio Fattoreto
Responsabile dell'istruttoria - P.O. Pianificazione Geologica e Territorio: dott.ssa Anna Galuppo
Istruttore/collaboratore: dott.ssa Anna Galuppo

Area Tutela e Sicurezza del Territorio
Direzione Difesa del Suolo e della Costa
Calle Priuli – Cannaregio, 99 – 30121 Venezia Tel. 0412792130/2357 - Fax 0412792234
PEC: difesasuolo@pec.regione.veneto.it - e-mail: difesa suolo@regione.veneto.it